Zweckverband Radegast
Trinkwasser - Schmutzwasser

Wasserversorgung

Härtebereiche des Trinkwassers
Stand: 10.02.2025

Ort mit Wasser-werk	**Härte in Millimol je Liter (°dH)**	Weitere angeschlossene Orte
		<u>Härtebereich mittel (Härteklasse II)</u>
Perlin	**2,3 (13)**	Badow, Renzow (außer Wittenburger Str. 1-7), Söhring, Gottesgabe, Klein u. Groß Welzin, Krembz (Zum Brink, Stöllnitzer), Stöllnitz, Alt u. Neu Steinbeck
	2,3 (12,6)	Nienmark (Wasserbezug vom Zweckverband Schweriner Umland)
		<u>Härtebereich hart (Härteklasse III)</u>
Carlow	**3,6 (20)**	Klocksdorf, Kuhlrade, Stove, Neschow, Pogez, Samkow, Klein und Groß Molzahn, Dechow, Röggelin, Demern, Bestenrade, Groß Rünz (Carlower Str.), Woitendorf, Schaddingsdorf, Hof Ganzow, Holdorf, Meetzen (Steinmannshagen), Neu Benzin, Kneese, Kneese Dorf, Dutzow, Sandfeld, Krembz (Neubau, Wittenburger Str.), Groß u. Klein Salitz, Radegast, Schönwolde, Lützow-Horst, Rieps, Cronskamp, Wendorf, Raddingsdorf, Roggendorf, Breesen, Marienthal, Groß u. Klein Thurow, Neu Thurow, Rögnitz, Bentin, Woldhof, Schlagsdorf, Schlagbrügge, Schlagresdorf, Heiligeland, Thandorf, Schlagsülsdorf, Utecht, Campow
	3,6 (20)	Bernstorf (Fremdbelieferung für Wasserbeschaffungsverband Sude-Schaale)
Rehna	**3,0 (16,8)**	Brützkow, Neu Brützkow, Othenstorf, Löwitz, Nesow, Nesow Dorf, Nesow Hof, Vitense, Neu Vitense, Parber, Törber, Gletzow, Benzin, Groß Hundorf, Kasendorf, Kirch Grambow, Köchelstorf, Wedendorf, Mühlen Eichsen, Goddin, Webelsfelde, Schönfeld (ab Mühlen Eichsener Str. 11), Groß Eichsen, Groß Eichsen-Ausbau, Bülow, Groß Rünz (außer Carlower Str.) u. Klein Rünz, Warnekow, Gadebusch, Buchholz, Dorf Ganzow, Güstow, Neu Güstow, Möllin, Neu Bauhof, Reinhardtsdorf, Stresdorf, Wakenstädt, Klein Hundorf, Pokrent Meierei, Dragun, Drieberg Hof, Neu Dragun, Drieberg Dorf, Vietlübbe, Vietlübbe Meierei, Veelböken, Frauenmark, Rambeel, Hindenberg, Botelsdorf, Paetrow, Passow
Gr. Brütz	**3,5 (19,7)**	Brüsewitz, Gottmannsförde, Herren Steinfeld, Rosenberg, Brützer Bauern, Rosenhagen, Lützow, Rosenow, Bendhof, Bendhof Ziegelei, Kaeselow, Pokrent, Neuendorf, Alt Pokrent, Renzow (Wittenburger Str. 1-7), Gadebusch (Gewerbegebiet bis Firma Puttkammer) Cramonshagen, Cramon, Schönfeld (bis Mühlen Eichsener Str. 7), Schönfeld-Mühle
	3,9 (21,8)	Törberhals (Wasserbezug vom Zweckverband Grevesmühlen)

Die Einstufung erfolgt nach europäischen Richtlinien in folgende Härtebereiche:

HK I – Weich – weniger als 1,5 Millimol Calciumcarbonat je Liter (= 8,4° deutscher Härte)
HK II – Mittel – 1,5 – 2,5 Millimol Calciumcarbonat je Liter (= 8,4° – 14° deutscher Härte)
HK III– Hart – mehr als 2,5 Millimol Calciumcarbonat je Liter (= >14° deutscher Härte)